

567/27.02.2019

CLARIFICARI 2

Privind documentatia de atribuire din cadrul procedurii de achizitie **Cazan de abur medie presiune cu arzator si sisteme de automatizare si protectie; echipamente si accesorii in centrala termica ob.29** conform anuntului nr. 515/20.02.2019 cu termen de organizare a licitatiei in data de 7.03.2019.

SOLICITARE DE CLARIFICARI

1. Cantitatea de condens care se recupereaza din instalatie.
2. Condensul recuperat se introduce direct in degazor sau in rezervorul de apa tratata ?
3. Daca rezervorul de apa tratata poate avea capacitatea de 5 mc., capacitate care este omologata de furnizorii uzuali ?
4. Daca exista o schema termomecanica a instalatiei existente deoarece va trebui ca proiectul final sa coreleze instalatia existenta cu cea noua ?

RASPUNS NR. 1

1. Nu se are in vedere recuperarea de condens.
2. Nu se are in vedere recuperare de condens.
3. Se admite si rezervor de apa tratata cu capacitate de 5mc.
4. Schema instalatiei existente se prezinta in Anexele 1 si 2 de la Caietul de sarcini.

Director General
Ing. Neula Cristinel

